

Rouen, le 27 février 2026

MONSIEUR LE PRÉSIDENT

SYN. YERVILLE

Mairie

76760 YERVILLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYN. YERVILLE

Prélèvement 00305653
Unité de gestion SYN. YERVILLE (UGE 0140)
Installation YERVILLE (UDI 000541)
Point de surveillance Point communal (S 0000000071)
Commune AUZOUVILLE-L'ESNEVAL
Localisation exacte ENTREPRISE DUPARC CEDRIC ROBINET CUISINE CLIPONVILLE

Prélevé le : vendredi 20 février 2026 à 10h30

par : ELSA LECOURT

Type visite : AA

Type d'eau : T

Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Couleur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU
Température de l'eau
Conductivité à 25°C
pH
Chlore libre
Chlore total

0 SANS OE
0 SANS OE
<0,1 NFU
8 °C
425 uS/cm
7,9 unité pH
0,19 mg(Cl₂)/L
0,20 mg(Cl₂)/L

2,00
25,00
200,00
1 100,00
6,50
9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00305713

Référence laboratoire : E.2026.3355-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF
Entérocoques /100ml-MS
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml

28 n/mL
14 n/mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL
<1 n/(100mL

0
0

0
0

EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique

21,9 °f
13,9 °f

MINERALISATION

Sulfates
Chlorures

12,5 mg/L
27,8 mg/L

250,00
250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH₄)
Nitrites (en NO₂)
Nitrates/50 + Nitrites/3
Nitrates (en NO₃)

<0,020 mg/L
<0,010 mg/L
0,55 mg/L
27,5 mg/L

0,50
1,00
50,00

0,10

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

0,40 mg(C)/L

2,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l

<20 µg/L

200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00305653)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général

Signé

Responsable du Service Santé environnement
Sylvie HOMER